

Radziejowice, 28.10.2016r.

RLG.7013.114.2016.EP

Zamawiający:
Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice
ul. Kubickiego 10

Adresat:
Otrzymują wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: **RLG.7013.114.2016.EP** pn.:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krze Duże gmina Radziejowice

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 327496 - 2016; data zamieszczenia ogłoszenia 20.10.2016r.

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytanie.

Pytanie 1

W związku z zapisami Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Krze Duże gmina Radziejowice dotyczącymi wykonania rurociągów technologicznych w budynku SUW ze stali ocynkowanej, proszę o informację czy Zamawiający wyrażą zgodę na wykonanie rurociągów technologicznych w budynku SUW ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie rurociągów technologicznych w budynku SUW ze stali nierdzewnej, pod warunkiem, że będzie ona posiadać odpowiednie atesty do stosowania do wody przeznaczonej do spożycia w Stacjach Uzdatniania Wody, a kształtki będą spawane.

.....

WÓJT
Urszula Ciężka