

**Odp.** Zgodnie z rozdz. IV pkt 9 SIWZ:

Z uwzględnieniem zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia kolejność obowiązywania dokumentów przedstawia się następująco:

- a) Projekt budowlany / wykonawczy;
- b) STWiORB;
- c) Przedmiar robót.

Powyższe oznacza, że w razie wątpliwości wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie prace wynikające z ww. dokumentów z uwzględnieniem zakresu wynikającego z projektu budowlanego / wykonawczego. W przypadku rozbieżności między projektem budowlanym / wykonawczym a przedmiarami robót należy zawsze uznać, że przedmiar może być obarczony błędem i powinno się go doprowadzić do zgodności z projektem budowlanym...

Opis przedmiotu zamówienia posiada hierarchię ważności dokumentów. W pierwszej kolejności należy rozpatrywać projekt budowlany, kolejno wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorys. Natomiast dokument przedmiaru robót stanowi dokument dodatkowy służący jako pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny zamówienia. W przypadku gdy wystąpią rozbieżności w dokumentacji należy ją rozpatrywać w ww. kolejności. Projektant w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego udziela i będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych.

18. W opisie technicznym dla stolarki PVC określono wymóg współczynnik U na poziomie 1,1 W/m<sup>2</sup>K, na zestawieniu U=1,5 W/m<sup>2</sup>K. Jaki parametr należy przyjąć? Czy tego typu błędy zostaną poprawione przez projektanta?

**Odp.** Współczynnik U dla stolarki PVC należy przyjąć na poziomie 1,1 W/m<sup>2</sup>K

19. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie pomieszczeń w asortyment pokazany na rys. AW7-rzut parteru - wyposażenie i AW8-rzut piętra - wyposażenie? Czy zakres przetargu, jeśli chodzi o wyposażenie, obejmuje tylko wyposażenie łazienek w asortyment wyszczególniony na w.w. rysunkach?

**Odp.** Na wyposażenie sal, gdzie będą prowadzone zajęcia oraz zaplecze socjalno – bytowe będzie przeprowadzone odrębne postępowanie przetargowe. Uszczegółowienie wyposażenia sanitarnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi załącznik do pisma.

#### **UWAGA:**

W związku powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6, z zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, **dokonyuje przedłużenia terminu składania ofert** i w związku z tym dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

#### **Rozdz. XI pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**14.** Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:

*Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:*

**Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o budynek przedszkola w miejscowości Korytów, gmina Radziejowice**

**Nr sprawy: PFZ.271.6.2017**

**Nie otwierać przed 25.08.2017r. przed godz. 14<sup>00</sup>**

*Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.*

#### **Rozdz. XII pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**