

Pozostałe informacje dotyczące oceny równoważności zawarte są w rozdz. IV pkt 24 SIWZ.

2. Czy zakres robót określony w przedmiarze obejmuje wszystkie podstawowe roboty i dostawy objęte dokumentacją projektową?

Odp. Nie, zamawiający nie może potwierdzić, że zakres robót określony w przedmiarze obejmuje wszystkie podstawowe roboty i dostawy objęte dokumentacją projektową.

Zgodnie z rozdz. IV pkt 4 SIWZ – ... Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego – przedmiary robót nie są dokumentem podstawowym do wyceny oferty. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, a kosztorys ofertowy wykonawcy nie będzie podlegał badaniu podczas oceny ofert...

Zgodnie z rozdz. IV pkt 9 SIWZ –

Z uwzględnieniem zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia kolejność obowiązywania dokumentów przedstawia się następująco:

- a) Projekt budowlany / wykonawczy;
- b) STWiORB;
- c) Przedmiar robót.

Powyższe oznacza, że w razie wątpliwości wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie prace wynikające z ww. dokumentów z uwzględnieniem zakresu wynikającego z projektu budowlanego / wykonawczego. W przypadku rozbieżności między projektem budowlanym / wykonawczym a przedmiarami robót należy zawsze uznać, że przedmiar może być obarczony błędem i powinno się go doprowadzić do zgodności z projektem budowlanym.

3. Czy Zamawiający udostępni punkt pobory energii elektrycznej i wody, jeśli tak jakie parametry techniczne?

Odp. Tak, Zamawiający udostępni punkt poboru energii elektrycznej i wody.

Parametry przyłącza wodociągowego - aktualnie funkcjonuje przyłącze wodociągowe z rur stalowych fi 90.

Parametry przyłącza energii elektrycznej nie są dostępne w chwili obecnej.

Wykonawca w każdym przypadku niezapewnienia wymaganych parametrów będzie musiał zorganizować na własny koszt i we własnym zakresie punkty poboru, a jakiegokolwiek problemy związane z tą kwestią nie mogą stanowić roszczeń względem Zamawiającego.

4. UDT których urządzeń dotyczy pkt. 20 SIWZ?

Odp. Zgodnie z rozdz. IV pkt 16 SIWZ – *Wybrany wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zobowiązany będzie zorganizować, przeprowadzić i opłacić wszelkie czynności związane z odbiorem przedmiotu zamówienia, w tym z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).*

Udział UDT będzie wymagany przy tych urządzeniach, przy których zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagany (np. dźwig osobowy).

5. Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do czynności formalno – prawnych, w tym do reprezentowania Inwestora przed organami PINB?

Odp. Tak, zamawiający udzieli pełnomocnictwa do czynności formalno-prawnych, w tym do reprezentowania Inwestora przez organami PINB.

6. Czy wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zakresu i sposobu wykonania prac z dyrektorem szkoły. Nie są określone warunki na jakich dyrektor udziela lub nie zgody na prowadzenie prac, w tym zakresie wykonawca będzie zdany na dobrą wolę dyrektora, czy zostaną uszczegółowione przez Zamawiającego warunki na jakich dyrektor udziela powyższej zgody?