

Radziejowice, dnia 8.01.2018r

Zamawiający:
Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Wykonawca:
.....
.....
.....

Nr sprawy: RGK.7021.2.1.201. AM

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwatora w zakresie obsługi systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej we wsiach: Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice, Gmina Radziejowice – Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym do Wykonawcy w celu uzyskania oferty.

I. Tryb postępowania: usługi w trybie zapytania ofertowego – w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z Procedurą udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO przyjętej Zarządzeniem Wójta Gminy Radziejowice nr 60/2014 z dnia 25.11.2014 r.

Jeżeli przyjmującym zlecenie jest:

- a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
 - b) osobą fizyczną niewykonywającą działalności gospodarczej
- wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej określonej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847).

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwatora w zakresie obsługi systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej we wsiach: Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice.

III. Wymagania dotyczące wykonywania zamówienia:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z obustronnymi ustaleniami
- 2) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny i fachowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:
 - obsługi i eksploatacji kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym ISEKI;
 - budowy i obsługi panelu sterującego pracą pompowni próżniowo-tłocznej;
 - budowy i obsługi zaworu podciśnieniowego ISEKI Dz 90 mm;
 - budowy, wyposażenia i obsługi stacji pomp próżniowych;
 - budowy, wyposażenia i obsługi zbiornika podciśnieniowego o pojemności 16m³;
 - obsługi urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznej o napięciu pow. 1kV (do wglądu uprawnienia SEP);
 - budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI (odbiór nowo wybudowanych przyłączy);Zamawiający wymaga udokumentowania powyższych umiejętności.
- 3) Wykonawca oświadcza, iż

-dysponuje przewoźnym agregatem prądotwórczym o mocy 14 kV umożliwiającym podtrzymanie pracy przepompowni tłocznej znajdującej się we wsi Korytów A u zbiegu ulic Ogrodników, Łąkowa, Roszarnicza wraz z nieprzerwaną obsługą do czasu przywrócenia zasilenia energetycznego na tej przepompowni;
- posiada urządzenie do ciśnieniowego mycia studzienek wraz z agregatem prądotwórczym.

4) Wykonawca oświadcza, iż posiada znajomość topografii terenu wsi: Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki oraz Radziejowice.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dopełniania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów lub standardów wiedzy technicznej służących prawidłowemu zrealizowaniu niniejszego zamówienia.

6) Szczegółowe warunki wykonywania niniejszego zamówienia zawarte są w projekcie umowy – (powyższy dokument będzie stanowił załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

7) Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy z wybranym wykonawcą prześle Instrukcję obsługi kanalizacji podciśnieniowej oraz instrukcje DTR Stacji Próżniowo-Tłocznych.

IV. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji automatycznych stacji próżniowo - tłocznych oraz tymczasowej pompowni ścieków stawia się następujące wymagania jakie powinien spełniać konserwator:

- 1) Kontrolowanie prawidłowości pracy stacji i pompowni min. 7 razy w tygodniu. Każdorazowa wizyta musi być odnotowana w dzienniku pracy stacji i pompowni.
- 2) Prowadzenie systematycznie zapisów dotyczących pracy Stacji Próżniowo-tłocznej Korytów A i Tartak Brzózki oraz pompowni ścieków we wsi Korytów A.
- 3) Dokonywanie bieżącej konserwacji podzespołów i urządzeń zgodnie z instrukcją DTR.
- 4) Odpowiedzialność za prawidłową pracę Stacji Próżniowo-tłocznych Korytów A, Tartak Brzózki i tymczasowej pompowni ścieków we wsi Korytów A.
- 5) Czyszczenie studzienek zaworowych zgodnie z dokumentacją techniczną - rozruchową (DTR).
- 6) Czyszczenie urządzeń na Stacjach Próżniowo-tłocznych Korytów A, Tartak Brzózki i tymczasowej pompowni ścieków w Korytowie A zgodnie z DTR.
- 7) Kontrolowanie stanu oleju i filtrów oraz dokonywanie ich wymiany na wszystkich eksploatowanych pompach zgodnie z DTR.
- 8) Wykonywanie okresowych czynności eksploatacyjnych (dwutygodniowych, miesięcznych, półrocznych, rocznych itp.) wg Instrukcji eksploatacji kanalizacji podciśnieniowej przekazanej przez Zamawiającego.
- 9) Przeglądu studzienek zaworowych wynikających ze zbyt długiego ich cyklu pracy (pow. 5 sek.) min. co 2 tygodnie.
W trakcie przeglądu należy sprawdzić stan sondy dokonać regulacji zaworu; sprawdzić czystość studzienki; w razie konieczności udrożnić przewody i zawory zwrotne.
- 10) O wszystkich pracach na wszystkich elementach systemu kanalizacji sanitarnej konserwator powiadamia osobę odpowiedzialną za prawidłowe działanie systemu.
- 11) Wszystkie prace wykonywane muszą być wpisane przez konserwatora do dziennika bieżącej obsługi.
- 12) Raz na miesiąc (30 dzień m-ca) dokonywanie odczytu licznika ścieków i podawanie go osobie nadzorującej ze strony Zamawiającego.
- 13) Koszty transportu związane z bieżącą konserwacją systemu jak również prawidłowym procesem technologii ponosi konserwator.

V. W przypadku awarii systemu kanalizacji sanitarnej konserwator ma obowiązek:

- Przystąpić do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od momentu powiadomienia systemem SMS, stały podgląd monitoringu;
- a) zlokalizować przyczynę awarii,
 - b) jeśli jest to zawór to należy zdemonstrować zablokowane urządzenie,
 - c) jeżeli jest to możliwe, dokonać naprawy, ponownie zamontować i uruchomić stację,
 - d) w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu przekazać do serwisanta, koszty serwisu ponosi Zamawiający;
 - e) w przypadku awarii innych elementów sieci i przepompowni w porozumieniu z osobą nadzorującą ze strony Zamawiającego wskazać sposób usunięcia awarii oraz poinformować o potencjalnych wykonawcach; po dokonaniu analizy kosztów przedstawiciel Zamawiającego zleci naprawę wybranemu wykonawcy.
 - f) czas usunięcia awarii nie powinien wynosić dłużej niż:
 - 2 godz. w przypadku zawieszenia zaworu
 - 4 godz. w przypadku zamarznięcia zaworu.

VI. Dodatkowy szczegółowy opis zamówienia znajduje się w instrukcji obsługi kanalizacji podciśnieniowej oraz DTR z którymi można zapoznać się u Zamawiającego w Referacie Gospodarki Komunalnej.

VII. Obowiązki konserwatora w zakresie obsługi systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach: Korytów A, Korytów, Tartak Brzózki i Radziejowice

Konserwator odpowiada za nieprzerwaną całodobową pracę całego systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach: Korytów A, Korytów, Tartak Brzózki i Radziejowice

- 1) Konserwator odpowiada za prawidłowe wyniki badań przeprowadzane przez PGK Żyrardów (wykrywanie zrzutów ścieków o przekroczonych parametrach) oraz za wykrywanie nielegalnych i bezumownych zrzutów ścieków oraz wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
- 2) Konserwator musi dbać o czystość wewnątrz i otoczenie obiektu Stacji próżniowo – tłocznych w Korytowie A i Tartak Brzózki polegającą na:
 - a) bieżącym sprzątaniu obiektu i terenu wokół budynku – koszenie trawy w okresie letnim dwa razy w miesiącu;
 - b) oczyszczaniu z rdzy części metalowych a następnie pomalowaniu ich farbą chlorokauczkową lub cynkową;
 - c) wykonywaniu zaleceń wynikających z protokołów kontrolnych przeprowadzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie
- 3) W przypadku planowanej przerwy technicznej konserwator zawiadamia mieszkańców (odbiorców) z wyprzedzeniem 2-dniowym – ogłoszenia w sołectwach i w siedzibie Urzędu Gminy Radziejowice.
- 4) Do obowiązków Konserwatora należy montaż zaworów w studzienkach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich demontaż wraz z zaślepieniem przyłącza kanalizacyjnego od strony budynku w związku z nieregulowaniem płatności faktur. W sytuacji uregulowania płatności faktur ponowne zamontowanie zaworu i odblokowanie przyłącza kanalizacyjnego.

VIII. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.02.2018 r dor.

IX. Termin i warunki złożenia oferty:

- a) Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 19.01.2018r . do godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10.
- b) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- c) Nie przewiduje się negocjacji z wykonawcą ws. zaproponowanej ceny.
- d) Przewiduje się natomiast wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonych ofert.

X. Cena i wybór oferty:

- a) Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.
- b) Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za kompletny przedmiot zamówienia.
- c) Cenę należy podać z rozbiem za każdy miesiąc objęty wykonywaniem zamówienia – tj. z uwzględnieniem wynagrodzenia miesięcznego.
- d) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, które wynosi: 100%.
- e) Z wykonawcą spełniającym warunki niniejszego zapytania, który złoży ofertę z najniższą cenę zostanie podpisana umowa wykonywania przedmiotu niniejszego zapytania.

XI. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, tel.781-770-723, urząd@radziejowice.pl

Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu
3. oświadczenie
4. umowa projekt

WÓJT
Urszula Ciężka

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa

Siedziba.....

Adres poczty elektronicznej.....

Strona internetowa.....

Numer telefonu.....

Numer faksu.....

Numer REGON.....

Numer NIP.....

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Radziejowice

Ulica Kubickiego 10

Kod 96-325 miejscowość Radziejowice

Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego nr sprawy RGK.7021.2.1.2018.AM z dnia 8.01.2017 r. oferuję usługę konserwatora w zakresie obsługi systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej we wsiach: Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice w gminie Radziejowice za kwotę:

.....zł (netto/miesiąc) +.....zł (8% VAT)=.....zł (cena brutto/miesiąc)

.....zł (netto/18 miesięcy)+.....zł (8% VAT)=.....zł

(cena brutto/18 miesięcy)

W terminie od dnia 01.02.2018 r

.....

Data i czytelny podpis wykonawcy



OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa
wykonawcy.....

Adres
wykonawcy.....

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, dotyczące w szczególności:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

.....

Data i czytelny podpis wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż:

- jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami,
- jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami,
- jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej*.

Składający oświadczenie jest zobowiązany do poinformowania Zleceniodawcy o zmianach w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

*niepotrzebne skreślić.

.....
Data i czytelny podpis wykonawcy

UMOWA ZLECENIE Nr /2018

Zawarta w dniu stycznia 2018r. pomiędzy:
Gminą Radziejowice z siedzibą w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
NIP 838-14-26-414, REGON 750148414,
reprezentowaną przez: Wójta Gminy- Panią Urszulę Ciężką
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Panią Annę Mroziak
zwaną dalej **"Zamawiającym"**
a

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach zapytania ofertowego przekazanego do minimum trzech wykonawców oraz umieszczonego na stronie internetowej bip.radziejowice.pl, zawarta została niniejsza umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu funkcji konserwatora w zakresie obsługi systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej we wsiach: Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice w Gminie Radziejowice.
2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie określającym obowiązki i wymagania względem wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz w Instrukcji obsługi kanalizacji podciśnieniowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz z ww. dokumentami i przyjmuje je za podstawę do realizacji niniejszej umowy.
5. Do niniejszej umowy nie stosuje się zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

§ 2.

Zobowiązania stron

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnej i zgodnej z przepisami technicznymi obsługi systemu kanalizacji podciśnieniowej.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.
4. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na prawidłowość wykonania niniejszego zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów lub standardów wiedzy technicznej służących prawidłowemu zrealizowaniu niniejszej umowy.
6. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy,
 - b) Wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do bieżącego kontaktu w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- c) Przekazania niezbędnych dokumentów, będących w posiadaniu Zamawiającego w celu sprawnej i należytej realizacji umowy,
- d) Terminowych płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- 1. Rozpoczęcie pełnienia funkcji konserwatora nastąpi dnia 1.02.2018 r.
- 2. Zakończenie pełnienia funkcji konserwatora nastąpi dnia

§ 4

Zasady odbioru przedmiotu umowy

- 1. Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie określonego w § 1 przedmiotu umowy w zakresie konserwacji systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej we wsiach: Korytów i Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice Gmina Radziejowice- jest protokół odbioru czynności konserwacyjnych potwierdzonych przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

- 1. Zgodnie z ofertą wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i zobowiązania zawarte w niniejszej umowie , wyraża się kwotą:.....

Przy czym wynagrodzenie miesięczne wyraża się kwotą:.....

- 2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtowej.
- 3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej umowy, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.
- 4. Wykonawcy nie przysługuje prawo podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a nie objętych niniejszą umową.
- 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktur częściowych, przy czym faktury te będą wystawione po należyтым wykonaniu przedmiotu umowy za każdy miesiąc oddzielnie.
- 6. Wartość faktur częściowych wynikać będzie z przyjętej miesięcznej stawki wynagrodzenia.
- 7. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na rzecz Gminy Radziejowice, przy czym każda faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie Zamawiającego.
- 8. Termin płatności ustala się na 30 dni od momentu doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

Osoby odpowiedzialne

- 1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 781-770-723, e-mail anna@radziejowice.pl



2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie tel....., e-mail.....
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie zamówienia.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
 - a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej,
 - b) gdy Wykonawca w terminie 12 h od otrzymania wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie drogą elektroniczną nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
 - c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego,
 - d) gdy Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem przekazanej drogą e-mailową.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 8

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy,
 - b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 lit. a w przypadku:
 - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Płatności z tytułu naliczonych kar umownych wymagane będą po upływie 30 dni od doręczenia stronie zobowiązanej wezwania do zapłaty.

§ 9

Forma zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron i formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.



2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy.

3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga podpisania aneksu do umowy

§ 10

Rozstrzygnięcie sporów

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszej umowy.

2. W razie nieosiągnięcia porozumienia, w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia rozmów, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Odwołanie do innych przepisów

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustaw: prawo budowlane, kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

§ 12

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 13

Załączniki do umowy

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część są:

Załącznik 1 – formularz zapytania ofertowego wraz z ofertą Wykonawcy i oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik 2 – Harmonogram prac prowadzonych na kanalizacji sanitarnej;

Załącznik 3 – Instrukcja obsługi kanalizacji podciśnieniowej;

GMINA RADZIEJOWICE
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
powiat żyrardowski, woj. mazowieckie
tel. (046) 857 71-71, fax (046) 857 71-20
ZAMAWIAJĄCY REGON: 750148414

WYKONAWCA:

WÓJT

Urząd Ciężko

Harmonogram prac prowadzonych na kanalizacji sanitarnej

Program tygodniowy -zewnętrzne oględziny pomp próżniowych; -spuszczenie skroplin z kolektora wylotowego przy wylotach pomp próżniowych; - pozostałe czynności konserwacyjne pomp próżniowych wg DTR pomp BUSCH; - sprawdzenie zaistnienia ewentualnych wycieków oleju; - zewnętrzne oględziny filtra powietrza odlotowego.	raz na tydzień
Program dwutygodniowy -regulacja i czyszczenie zaworów oraz mycie studni zbiorczych.	raz na dwa tygodnie
Program miesięczny - sprawdzenie działania pomp próżniowych; - sprawdzenie ewentualnego występowania przecieków oleju z pomp i silnika; - pozostałe czynności konserwacyjne pomp próżniowych wg DTR pomp BUSCH; - sprawdzenie szczelności orurowania oraz na podłączeniach pomp.	raz w miesiącu
Program trzymiesięczny - sprawdzenie działania zasuw odcinających przy zbiorniku; - prowadzenie czynności konserwacyjnych pomp próżniowych wg DTR pomp BUSCH	1 kwiecień, 1 lipiec, 1październik, 2 styczeń
Program półroczny - czynności konserwacyjne pomp próżniowych wg DTR pomp BUSCH - czynności konserwacyjno-regulacyjne sondy sterującej pracą pomp tłocznych wg DTR urządzenia - sprawdzenie poprawności działania sygnalizatora poziomu maksymalnego FLYGT w zbiorniku podciśnieniowym (po uprzednim zamknięciu zasuw odcinających kolektory podciśnieniowe i zawory odcinające pompy próżniowe, a następnie po wpuszczeniu powietrza do zbiornika należy odkręcić kołnierz sygnalizatora poziomu i wyjąć sygnalizator; po jego oczyszczeniu dokonać ponownego montażu sygnalizatora)., - sprawdzić orurowanie stacji podciśnieniowej, - przeprowadzić czynności konserwacyjne filtra powietrza odlotowego wg opisu - przeprowadzić czyszczenie rur sensorowych, - czynności konserwacyjne pomp tłocznych wg DTR pomp FLYGT, - oczyszczenie zbiornika podciśnieniowego z nagromadzonego osadu, - wzrokowy przegląd ścian zbiornika podciśnieniowego.	2 styczeń, 1 czerwiec