

Radziejowice, 09.03.2018r.

Zamawiający:
Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice
ul. Kubickiego 10

Adresat:
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: **RLG.7033.149.2017.2018.EP** pn.:
Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Korytów gmina Radziejowice
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 522505-N-2018; data zamieszczenia ogłoszenia 23.02.2018r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje następujących zmian treści SIWZ (m.in. poprzez uzupełnienie załączników do SIWZ).

A. Pytania i odpowiedzi:

1. W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak analiz jakościowych wody surowej z akredytowanego laboratorium. Prosimy o załączenie archiwalnych badań surowej wody studziennej (np. z przeglądów okresowych) dla obiektu objętego opracowaniem. Brak analiz fizykochemicznych wody surowej nie da możliwości rzetelnego opracowania zakresu prac i oszacowania kosztów inwestycyjnych (np. związanych z konieczności przebudowy lub rozbudowy budynku hydroforni).

Odp. do pkt.1

W załączeniu aktualne wyniki badań wody, archiwalne znajdują się w operacie wodno-prawnym na pobór wód w załączonej odpowiedzi do pkt.2.

2. Prosimy o udostępnienie pełnej treści operatów i obecnie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie popłuczyn dla obiektu. Czy obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na pobór wód głębinowych uwzględnia zgłaszane przez Zamawiającego w PFU zapotrzebowanie na wodę na poziomie 40 m³/h?

Odp. do pkt.2

W załączeniu operat wodno-prawny na pobór wód wraz z pozwoleniem wodno-prawnym oraz operat wodno-prawny na odprowadzanie wód popłucznych. Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych uwzględnia zgłaszane przez zamawiającego w PFU zapotrzebowanie na wodę w wysokości Q=40 m³/h.

3. Czy Gmina posiada decyzję środowiskową na przebudowę i rozbudowę ujęcia wody?

Odp. do pkt.3

Nie

4. Prosimy o informacje na temat mocy przyłączeniowej z sieci energetycznej przeznaczonej dla ujęcia wody.

Odp. do pkt.4

Moc przyłączeniowa wynosi 65 kW

5. Czy Zamawiający jest właścicielem działek na których będzie realizowana inwestycja? Prosimy o załączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto w PFU jest zapis o wymogu uzyskania decyzji/ zaświadczenia o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Prosimy o informację ws. klasy gruntów znajdujących się na działce objętej zamierzeniem budowlanym oraz kto poniesie koszty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Odp. do pkt.5

Zamawiający jest właścicielem działek na których będzie realizowana inwestycja. Świadczy o tym załączony wypis z rejestru gruntów wraz z podaniem numerów księgi wieczystej. Klasy bonitacyjne gruntów rolnych podano w załączonym wypisie z rejestru gruntów. Ewentualne koszty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej poniesie Gmina Radziejowice.

6. Prosimy o załączenie archiwalnych badań hydrogeologicznych istniejącej studni głębinowej.

Odp. do pkt.6

W załączeniu archiwalna dokumentacja hydrogeologiczna.

7. Prosimy o podanie rzeczywistych wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych istniejącego budynku hydroforni w którym mają być zlokalizowane urządzenia technologiczne.

Odp. do pkt.7

Wymiary zewnętrzne : 6,8m x 6,3m.

Wymiary wewnętrzne : 5,8m x 5,3m (w tym pomieszczenie chlorowni: 1,5m x 1,5m).

8. Jaką ilość osób ma obsługiwać przedmiotowe ujęcie wody obecnie i w perspektywie 10, 20 lat?

Odp. do pkt.8

Bilans potrzeb wodnych i obliczenia znajdują się w załączonym operacie wodno-prawnym na pobór wód.

9. Dokumentacja przetargowa udostępniona na stronie przez Zamawiającego nie przewiduje prac ogólnobudowlanych związanych z istniejącym budynkiem hydroforni. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na tą chwilę nie zakłada prac remontowych budynku, a w przypadku konieczności przebudowy lub rozbudowy budynku przeznaczy na to ponadplanowe środki i zleci Wykonawcy prace dodatkowe.

Odp. do pkt.9

W ramach prac ogólnobudowlanych w przedmiotowym zamówieniu należy uwzględnić następujące:

- 1) Przebudowa drzwi wejściowych do wprowadzenia filtrów.
- 2) Sprawdzenie nośności posadzki.

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy przez wykonawcę okaże się, że posadzka nie ma odpowiedniej nośności to w przypadku spełnienia wszelkich przesłanek zamawiający może zlecić wykonawcy przebudowę posadzki jako prace dodatkowe.

10. Prosimy o podanie rzeczywistych wymiarów działki ujęcia wody na której ma być zlokalizowana nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna i potwierdzenie przez Wykonawcę PFU, że jest na niej wystarczająca ilość miejsca (brak wymiarów, brak punktów odniesienia) aby zaprojektować i wybudować planowane w PFU obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Odp. do pkt.10

Wym. działki: 32m x 30m.

11. Z uwagi na zakres prac projektowych i wykonawczych wnosimy o wydłużenie ostatecznego terminu wykonania prac do 1 lutego 2019 r.

Odp. do pkt.11

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania prac do 1 lutego 2019 r.

B. Zmiana terminu składania ofert

W związku powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6, z zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, **dokonuje przedłużenia terminu składania ofert** i w związku z tym dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Rozdz. XI pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14. Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:

*Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:
Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Korytów gmina Radziejowice
Nr sprawy: RLG.7033.149.2017.2018.EP
Nie otwierać przed 15.03.2018r. przed godz. 14⁰⁰*

Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Rozdz. XII pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- 1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 15.03.2018r. do godziny 13.45 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10.**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10.**

C. Powyższe zmiany w zakresie terminu składania ofert skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

.....

Załączniki:

- 1) Operat wodno-prawny na pobór wód / Operat wodno-prawny na odprowadzanie wód popłucznych
- 2) Archiwalna dokumentacja hydrogeologiczna
- 3) Badania wody
- 4) Pozwolenie wodno-prawne