

RLG.7021.25.2018.D

Radziejowice, dnia 06.04.2018r.

Zamawiający:
Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice
ul. Kubickiego 10

Adresat:
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: **RLG.7021.25.2018.D** pn.:
Remont drogi lokalnej w miejscowości Budy Mszczonowskie, gmina Radziejowice
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 537101-N-2018; data zamieszczenia
ogłoszenia 27.03.2018r.

W związku z wpływieniem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytanie.


Pytanie:

1. Zgodnie z dokumentacją projektową istniejące pobocza drogi są lokalnie zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni. Zamawiający przewiduje podniesienie istniejącej konstrukcji drogi o ok 22cm (warstwa podbudowy z kruszywa, warstwa wzmacniająco wyrównawcza, warstwa ścieralna). Oferent uważa, że w związku z tym projektowane uzupełnienie poboczy kruszywem o grubości 20cm jest niewystarczające. Prosimy o zweryfikowanie grubości poboczy.

Odpowiedź:

Konstrukcja drogi: 12cm+6cm+4cm, ogółem 22cm. Projektowana szerokość pobocza wynosi 0,75m i przy wykonaniu spadku 8% osiągnie się na krawędzi zewnętrznej pobocza różnicę 6cm od krawędzi jezdni. Lokalne nieznaczne zniżenie nie wpływa na wartości przewidziane do wbudowania w przedmiarze robót. Należy zwrócić uwagę, że istniejące pobocze na znacznych fragmentach w stosunku do projektowanej konstrukcji jest na poziomie zero lub ze spadkiem w kierunku konstrukcji, a ponadto materiał pozyskany z profilowania części jezdnej częściowo zostanie odłożony na pobocze. Wobec powyższego nie zachodzi potrzeba zweryfikowania grubości pobocza, które należy wykonać ze spadkiem 8% i o grubości 20cm.

Powyższe wyjaśnienie nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

.....

Wójt
Urszula Ciężka