



numer sprawy: PFZ.271.7.2018

Radziejowice, dn. 22.06.2018r.

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 1

Dot. postępowania p.n.: **Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie Gminy Radziejowice.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

Czy dysponują Państwo projektem elektrycznym do w/w przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszelkie informacje o sposobie wykonania oświetlenia i monitoringu zostały zawarte na rysunku zagospodarowania terenu. Informujemy, że przedmiary robót załączone do niniejszej SIWZ stanowią element pomocniczy umożliwiający prawidłowe sporządzenie oferty. Dokumentacja techniczna nie zawiera wyodrębnionego projektu wykonawczego branży elektrycznej a zakres robót do wykonania został opisany w ww. dokumentacji.

Na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zamawiający wprowadza zmianę do treści przedmiaru robót w pozycji (wiersz) 132 przedmiaru:
Jest:



132 d.6. 12	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 0,8*0,4*69	m ³ m ³	22.08	
				RAZEM	22.08

Powinno być:

132 d.6. 12	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 0,8*0,4*129	m ³ m ³	41,28	
				RAZEM	41,28

2. Zamawiający wprowadza zmianę do treści przedmiaru robót w pozycji (wiersz) 133 przedmiaru:

Jest:

133 d.6. 12	KNNR 5 0701-01	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie – Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 3x10 0,6/1kV 69	m m	69.00	
				RAZEM	69.00

Powinno być:

133 d.6. 12	KNNR 5 0701-01	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie – Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 3x10 0,6/1kV 129	m m	129,00	
				RAZEM	129,00

3. Zamawiający wprowadza zmianę do treści przedmiaru robót w pozycji (wiersz) 134 przedmiaru:

Jest:

134 d.6. 12	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV Poz.132	m ³ m ³	22.08	
				RAZEM	22.08



Powinno być:

134 d.6. 12	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV Poz.132	m ³ m ³	41,28	
				RAZEM	41,28

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe elementy SIWZ oraz termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

WÓJT
Urszula Ciężka