

Zamawiający:
Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice
ul. Kubickiego 10

Adresat:
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: **RLG.271.4.2018** pn.:

Przebudowa drogi gminnej lokalnej /wewnętrznej/ w ciągu ul. Sienkiewicza, Al. Lipowej w miejscowościach Radziejowice, Radziejowice – Parcel i Kuranów, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 648603-N-2018; data zamieszczenia ogłoszenia 15.11.2018r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje zmiany załączników do SIWZ oraz treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert.

A. Pytania i odpowiedzi:

1. Czy w zakres realizacji wchodzi wykonanie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej AC11S 50/70 gr. 5 cm. Pozycja ta nie występuje w przedmiarze branży drogowej.

Odp.

Warstwa ścieralna asfaltobetonowa AC11S 50/70 gr. 5cm nie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, zostanie zrealizowana w kolejnym etapie inwestycji, przy budowie chodników i zjazdów.

2. Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy przebudować i wybudować nawierzchnie zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z budową przepustów?

Odp.

Przebudowa i budowa nawierzchni dotycząca zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z budową przepustów nie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, zostanie zrealizowana w kolejnym etapie inwestycji.

3. Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać chodniki z kostki betonowej?

Odp.

Wykonanie chodników nie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, zostanie zrealizowane w kolejnym etapie inwestycji.

4. Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać umocnienie rowów płytami ażurowymi?

Odp.

Umocnienie rowów płytami ażurowymi nie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, zostanie zrealizowane w kolejnym etapie inwestycji.

5. Czy w ramach wdrożenia docelowej organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie poziome?

Odp.

Oznakowanie poziome nie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, jest przewidziane do zrealizowania w kolejnym etapie inwestycji.

6. Czy w ramach robót przygotowawczych należy dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją?

Odp.

Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją nie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, zostanie zrealizowana w kolejnym etapie inwestycji.

7. Czy w ramach robót towarzyszących należy wykonać zieleni drogową (trawniki)?

Odp.

Wykonanie zieleni drogowej (trawników) nie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, zostanie zrealizowane w kolejnym etapie inwestycji.

8. W związku z tym, iż opis przedmiotów zamówienia dotyczy ETAPU II na odcinku 0+ 417.66- 1 + 950.67, prosimy o potwierdzenie czy zakres budowy kanalizacji na odcinku Sw2 – W3 jest w całości przedmiotem zamówienia (część tego odcinka leży poza zakresem)? Jeśli nie – prosimy o informację jaki odcinek należy zrealizować w II ETAPIE?

Odp.

Tak, etap II inwestycji obejmuje budowę całego zakresu kanalizacji deszczowej.

9. Prosimy o określenie ilości i wielkości konstrukcji odtwarzanej nawierzchni po robotach kanalizacyjnych związanych z budową kanalizacji na odcinku Sw2-W3.

Odp.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni dotyczy ul. Sienkiewicza przy robotach kanalizacyjnych:

- a) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 grub. 20cm - 58,60 m²
- b) warstwa wiążąca AC16W 50/70 <bez granulatu asfalt.> grub. 8cm - 58,60 m²

10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile podłużne przykanalików o średnicy DN200, gdyż na podstawie załączonej dokumentacji nie ma możliwości weryfikacji długości przykanalików z załączonym przedmiarem.

Odp.

Przykanaliki DN200 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z rys. Projekt Zagospodarowania Terenu, projektem branży drogowej rowu i rys 2.2 „Profil podłużny wpustów ulicznych”.

11. Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać warstwę ścieralną?

Odp.

Przebudowa drogi gminnej w etapie II **nie dotyczy** warstwy ścieralnej.

12. Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać obramowanie jezdni krawężnikami oraz wykonać ścieki z kostki betonowej?

Odp.

Przebudowa drogi gminnej w etapie II **nie dotyczy** obramowania jezdni (oporniki, krawężniki) i ścieku z kostki betonowej.

13. Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać przepusty pod zjazdami o średnicy DN400mm wg rysunku Sienkiewicza_Lipowa_rys_1_2_297x1800.pdf (np.: PZI12, PZI13)? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości i rodzaju materiału z jakiego należy je wykonać.

Odp.

Przebudowa drogi gminnej w etapie II **nie dotyczy** zjazdów oraz przepustów z rur DN400 pod zjazdami wg rysunku 1-2 297x1800 pdf.

14.Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać przepusty pod zjazdami o średnicy DN500 mm wg rysunku Sienkiewicza _Lipowej_rys_1_2_297x1800.pdf (np.PZP1)? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości i rodzaju materiału z jakiego należy je wykonać.

Odp.

Przebudowa drogi gminnej w etapie II **nie dotyczy** zjazdów oraz przepustów z rur DN500 pod zjazdami wg rysunku 1-2 297x1800 pdf.

15.Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać przepusty pod zjazdami o średnicy DN400mm wg rysunku Sienkiewicza _Lipowej_rys_1_1_297x3000.pdf (np.:PD5)?Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości i rodzaju materiału z jakiego należy je wykonać.

Odp.

Przebudowa drogi gminnej w etapie II **nie dotyczy** zjazdów oraz przepustów z rur DN400 pod zjazdami wg rysunku 1-1 297x3000 pdf.

16.W jaki sposób należy zakończyć wloty i wyloty przepustów o średnicy DN400mm pod zjazdami? Czy można zastosować prefabrykowany element wylotu przepustu?

Odp.

Przebudowa drogi gminnej w etapie II **nie dotyczy** zakończenia wlotów i wylotów przepustów DN400 pod zjazdami.

17.Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać odcinki kanalizacji deszczowej W2-D2-Wp3? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Tak, odcinki te zostały już uwzględnione w przedmiarze.

18.Czy w ramach przebudowy drogi gminnej należy wykonać odcinki kanalizacji deszczowej W1- D1-WI1? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Tak, odcinki te zostały już uwzględnione w przedmiarze.

19.Proszę o odniesienie się do przedmiaru (branża sanitarna) pkt. 31 d.3 prośba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 500mm długości 881,7m. W projekcie nie występują kanały o takiej średnicy.

Odp.

Nie ma kanałów DN500. Należy wykreślić p.31 d.3 i nie uwzględniać tej pozycji przy wycenie przedmiotu zamówienia.

20.W jaki sposób mają zostać wykonane umocnienia wylotów kanalizacji deszczowej (w 16,w10, w9, w6) do rowów?

Odp.

Wylot nr w9 i w16 należy wykonać z zastosowaniem umocnienia żelbetowego wylotu prefabrykowanego wg KPED. 2.16. Wylot w6 i w10 umocnić prefabrykowaną ścianką czołową.

21.Łączna ilość wylotów kanalizacji deszczowej do rowów wg. projektu wynosi 4 szt., natomiast w przedmiarze pkt 27d.3 2 szt. Których wylotów dotyczy ten pkt.?

Odp.

W pozycji 27 d.3 przedmiaru mowa o wylotach nr w9 i w16. Wyloty w6 i w10 należy umocnić ścianką czołową zgodnie z poz. 32 d.3 przedmiaru.

22.Czy Zamawiający potwierdza, że opublikowana dokumentacja przetargowa jest kompletna, prawidłowo wykonana i uwzględnia wszystkie rozwiązania projektowe niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej

inwestycji, a także załączono do niej wszystkie ważne uzgodnienia, warunki dotyczące odpowiednich gestorów sieci i innych instytucji?

Odp.

Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą posiadaną dokumentację na zakres robót przyjętych do realizacji zamówienia, określonych przedmiotem robót.

Ponadto zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami rozdz. XIII pkt 3 i 4 SIWZ:

3. *Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za kompletny przedmiot zamówienia, Cenę oferty należy obliczyć na podstawie zakresu prac określonych w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami.*
4. *Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy musi zwierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, tymczasowych i towarzyszących, utrzymania zaplecza budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót i inne wynikające z zapisów SIWZ i załączników do SIWZ.*

23. Czy Zamawiający potwierdza, iż w ramach zamówienia nie należy wykonywać warstwy ścieralnej mieszanki mineralno-bitumicznej?

Odp.

Przebudowa drogi gminnej w etapie II **nie dotyczy** warstwy ścieralnej.

24. W przypadku napotkania na rozbieżności w załączonej dokumentacji projektowej do postępowania prosimy o podanie hierarchii ważności poszczególnych elementów składowych dokumentacji przetargowej.

Odp.

Zgodnie z zapisami rozdz. IV pkt 3 i 8 SIWZ:

3. *W związku z powyższym wszelkie prace, obowiązki wykonawcy, wymagania oraz inne zapisy dokumentów przetargowych należy odnosić tylko do II etapu inwestycji. Zakres przestrzenny II etapu inwestycji obejmuje w szczególności odcinek od km 0+417,66 do km 1+950,67, natomiast rzeczowy określony jest szczegółowo w załączonych do dokumentacji projektowej przedmiarach robót z zastrzeżeniem, że przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi określającymi jedynie zakres robót a nie ich szczegółowy opis. W razie wątpliwości oraz rozbieżności co do opisu robót objętych II etapem pomiędzy przedmiarami a projektami budowlanymi lub wykonawczymi zawsze należy traktować projekty budowlane i wykonawcze jako nadrzędne do przedmiarów robót.*

...

8. *Z uwzględnieniem zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia kolejność obowiązywania dokumentów przedstawia się następująco:*
 - a) Projekt budowlany;
 - b) Projekt wykonawczy;
 - c) STWiORB;
 - d) Przedmiar robót.

Powyższe oznacza, że w razie wątpliwości wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie prace wynikające z ww. dokumentów z uwzględnieniem opisu wynikającego z projektu budowlanego, wykonawczego i STWiORB. W przypadku rozbieżności między projektem budowlanym, wykonawczym i STWiORB a przedmiarami robót należy zawsze uznać, że dany przedmiar może być obarczony błędem i powinno się go doprowadzić do zgodności z projektem budowlanym - wykonawczym, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3 powyżej.

Powyższe oznacza, że zakres robót określony jest w przedmiarach robót natomiast ich szczegółowy opis w pozostałych opracowaniach, składających się na dokumentację techniczną.

25. Czy załączony projekt stałej organizacji ruchu posiada niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenie?

Odp.

Projekt stałej organizacji ruchu posiada niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenie.

26. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przedmiaru na budowę oświetlenia

Odp.

Wykonanie oświetlenia nie jest do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, zostanie zrealizowane w kolejnym etapie inwestycji.

B. Informacje dodatkowe

Reasumując zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. IV:

...Zamawiający podkreśla, że do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia jest tylko i wyłącznie zakres robót określonych jako ETAP II...

Natomiast zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XII pkt 17 lit. m):

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, udzielonych odpowiedzi lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

C. Zmiana terminu składania ofert

W związku powyższymi wyjaśnieniami, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokонуje przedłużenia terminu składania ofert i w związku z tym dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Rozdz. XI pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14. Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi gminnej lokalnej /wewnętrznej/ w ciągu ul. Sienkiewicza, Al. Lipowej w miejscowościach Radziejowice, Radziejowice – Parcel i Kuranów, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski

Nr sprawy: **RLG.271.4.2018**

Nie otwierać przed 05.12.2018r. przed godz. 13⁰⁰

Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Rozdz. XII pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. *Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 05.12.2018r. do godziny 12:45 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10.*
2. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach.*

D. Powyższe zmiany w zakresie terminu składania ofert skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

.....
WÓJTA
Urszula Ciężka