



Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!



numer sprawy: PFZ.271.30.2018

Radziejowice, dn. 30.01.2019 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dot. postępowania p.n.: **Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie Gminy Radziejowice.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

Dlaczego w poz. 16-17 przedmiaru robót (chodniki) została przyjęta warstwa z kruszywa łamanego o łącznej gr. 10cm skoro w dokumentacji na przekrojach warstwa ta wynosi 15cm? Jaką warstwę należy przyjąć do kalkulacji? Ewentualnie prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć warstwę z kruszywa łamanego o łącznej gr. 15cm zgodnie z projektem. Kalkulację należy sporządzić w oparciu o skorygowaną pozycję przedmiarową:

17 d.2. 1	KNR 2 -31 0114 - 04	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 654,97	m ² m ²	 654,97	
			RAZEM		654,97

Z up. WÓJTA

mgr Artur Janowski
ZASTĘPCA WÓJTA