

Radziejowice, dn. 23.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.3.3.2019.DJ

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego p.n.: **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Krze i Kamionka etap I i etap II**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 584844-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie Wykonawcy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.04 POBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO (JEST OPARTA NA ZAPISACH WYCOFANEJ NORMY PN-S-96023. Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że wyrównanie istniejącej nawierzchni z tłucznia kruszywem łamanym oraz podbudowę i nawierzchnię z kruszywa łamanego na poboczach należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102 lub wg normy PN-EN 13285 i wymagań technicznych WT-4 2010?

Odpowiedź Zamawiającego: Wskazanie w STWiOR normy PN-S-96023 nie jest odesłaniem w rozumieniu prawnym, służącym wskazaniu sposobu wykonania robót. Jest to wskazanie podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej, jako źródła wiedzy technicznej. Mimo utraty ważności normy, jako dokumentu normatywnego, zasady i charakterystyki zawarte w jej treści są całkowicie aktualne. Zastosowanie, przy opracowaniu Specyfikacji Technicznej zasad wiedzy technicznej zawartej w normie PN-S-96023 jest, więc zgodne z podstawową zasadą zapisaną w art. 5 ustawy *Prawo budowlane* zobowiązującą uczestników procesu budowlanego do wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Należy też tu nadmienić, że według obowiązującego porządku prawnego zastosowanie norm jest całkowicie dobrowolne.

Zawarta w zapytaniu norma PN-EN 13285 jest normą klasyfikacyjną ustalającą klasyfikację wymagań zawierającą wykaz właściwości mieszanek kruszyw, jednakże bez wskazania wymagań do konkretnych zastosowań.

Reasumując, Zamawiający stwierdza, że prace należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

2. Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający potwierdza zapis punktu 2.2.4. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ D-06.03.01 UMOCNIE NIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE? „... Zamawiający nie akceptuje użycia wapieni i dolomitów...” Jeśli tak, to prosimy o uzasadnienie zastosowania tak kosztownych wymagań w stosunku do kruszywa przeznaczonego na nawierzchnię poboczy.

Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na to, że umocnione pobocza mają ograniczoną szerokość a będą poddawane dużym obciążeniom od ruchu pojazdów, wymagane jest kruszywo o wysokiej

nośności a kruszywo wapienne i częściowo dolomitowe tego warunku nie spełniają. Wobec tego, Zamawiający potwierdza, że do umocnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym należy użyć kruszyw za wyjątkiem wapieni i dolomitu

3. W nawiązaniu do powyższych odpowiedzi Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.08.2019 r. do g. 12:00, tym samym rozdział XII. SIWZ: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Pkt 1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 28.08.2019 r. godz. 12:00

Pkt 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. godz. 12:15

Rozdział XI. SIWZ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Krze i Kamionka, etap I i etap II Nr sprawy: ZP.271.3.3.2019.DJ Nie otwierać przed 28.08.2019 r. przed godz. 12:15