

Radziejowice, dn. 01.12.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.7.2020.DJ

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego p.n.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego**”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 609575-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

W projektach umieszczonych na Państwa stronie internetowej brakuje projektów konstrukcyjnych ław fundamentowych. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszelkie rysunki zbrojeniowe zawarte zostały w projekcie wykonawczym rys. nr 15 w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie 2:

W projekcie i opisie na fundamenty jest zaprojektowany beton C30/37. Pytanie brzmi:

Czy można dokonać zamiany na beton C25/30 z dodatkiem antymrozowym ze względu na warunki atmosferyczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie można dokonać zamiany na beton C25/30 z dodatkiem antymrozowym. Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Powyższe odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.