

Radziejowice, dn. 07.12.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.7.2020.DJ

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego p.n.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego.**”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 609575-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Wykonawcy:

W poz. 20 przedmiaru budowlanego występuje opis wykonania stropu z prefabrykowanych płyt strunobetonowych gr 24 cm w projekcie są to płyty kanałowe 24 cm, płyty strunobetonowe są od grubości 26,5 cm.

Jakie płyty należy przyjąć, proszę o korektę przedmiaru oraz projektu wg konstruktora producenta płyt kanałowych cytuje spostrzeżenia:

"Jeżeli chodzi o wspornik, który pojawia się na dwóch kondygnacjach, zakładam że nie opiera się on na płytach. Takie oparcie jest niedopuszczalne. Ze względu na obciążenia charakterystyczne i rozpiętości większość płyt będzie grubości 27cm, te krótkie płyty będą miały grubość 24 cm."

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zaprojektowany wspornik jest oparciem dla płyt prefabrykowanych i nie opiera się w żaden sposób na nich.
2. Zgodnie z zasadą nieograniczania konkurencji, dopuszczamy możliwość zastosowania płyt stropowych prefabrykowanych betonowych lub sprężonych spełniających podstawowe założenia wytrzymałościowe ujęte w projekcie.

Powyższe odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.