


Województwo: mazowieckie
Powiat: żyrardowski
Jednostka ewidencyjna: 143804_2-Radziejowice
Obręb ewidencyjny: 0019-Radziejowice

GG.6642.807.2020

Skala 1:500

Poświadczą się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	mapa zasadnicza
Nazwa materiału zasobu	3324.254-0198
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	15.04.2020
Data wykonania kopii	Z up. STAROSTY
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	



LEGENDA

- remont rurociągu technologicznego zrzutu wód popłucznych
Ø200mm PE100 PN10
- proj. przebudowa rurociągu technologicznego zrzutu wód popłucznych - wg odrębnego opracowania
- proj. studzienka rurociągu technologicznego zrzutu wód popłucznych - wg odrębnego opracowania

UWAGA

Ze względu na brak informacji o trasie istniejącego rurociągu technologicznego przewidzianego do remontu w poniższym opracowaniu przedstawiono prawdopodobny przebieg rurociągu w terenie.
Wykonawca zobowiązany jest do zinventaryzowania w terenie istniejącego rurociągu i wymianie na nowy z zachowaniem dotychczasowej trasy oraz rzędnych. Istniejący wylot wód popłucznych do rzeki Pisi -Gagolina pozostaje bez zmian. Prace należy wykonywać starannie bez naruszenia istniejącego urządzenia wodnego.

Jednostka projektowa:

ZALEWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY

Przemysław Zalewski i Wspólnicy

ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec

tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

OBIEKT

Remont odcinka rurociągu technologicznego zrzutu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi-Gagoliny w miejscowości Radziejowice
dz. nr ew. 225 oraz część działki 263/3, obręb 0019 - Radziejowice
jedn. ew. 143804_2 Radziejowice

TREŚĆ RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	08.2020
OPRACOWAŁ			SKALA	1:500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Beata Gut nr upr. MAZ/0970/PBS/19 spec. instalacyjna		RYS. NR	PZT-01