

Radziejowice, dn. 05.08.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice

ul. Kubickiego 10

Znak sprawy: ZP.271.4.10.2021.DJ

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: **ZP.271.4.10.2021.DJ pn.: Budowa przyszłolnego obiektu sportowego w Radziejowicach.**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00127157/01 z dnia 2021-07-26

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

W opisie technicznym obiektów sportowych mamy:

UWAGA: Boiska należy wykończyć krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem za pośrednictwem podsypki cementowo – piaskowej gr.3cm. Obrzeże wykonać zgodnie z częścią rysunkową.

Natomiast na przekroju (rys. IV B2) pokazano krawężnik gumowy 5x25. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Boisko należy wykończyć krawężnikiem gumowym o wymiarach 5x25x100cm wg rys. IV B2.

Pytanie 2:

W opisie przewidziano odwodnienie liniowe. Proszę o podanie szerokości i głębokości korytek oraz stosowne uzupełnienie przedmiaru robót w branży sanitarnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odwodnienie boiska wykonać wg dokumentacji projektowej instalacji sanitarnej tj. za pomocą rur drenarskich pod płytą boiska z odprowadzeniem do kolektorów deszczowych z rur Ø160mm PVC.

Dodatkowo Zamawiający załącza do wyjaśnień zaktualizowany opis techniczny i rys. IV B2.