

URZĄD GMINY

RADZIEJOWICE
ul. Kubickiego 10
96-325 RADZIEJOWICE
tel. 46 857-71-17, tel. 46 857-71-20
NIP 838-17-51-522, regon: 000544349

RI.D.7013-3.1.2020.EP

STAROSTWO POWIATOWE
W RADZIEJOWICACH
ul. Lipińskiego 45
96-300 Żydanów
tel. 46 855-37-17, fax 46 855-20-21

Radziejowice, 13.01.2020 r.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT

inż. Maria Korniluk
arch. konstr. bud. i inżynierskie
upr. 72/94 Sk-co, upr. 68/88 Sk-co

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Pełnomocnik Pani Maria Korniluk
Zespół Usług Projektowych
ul. 15 Sierpnia 6
96-500 Sochaczew

W odpowiedzi na pismo dotyczące podania warunków technicznych na budowę przyłącza wodociągowego do działki o nr ewidencyjnym **17/2** we wsi **Kukłówka Zarzeczna** ul. Jaktorowska 10 informuję, iż Urząd Gminy w Radziejowicach stwierdza techniczną możliwość dostaw wody na cele:

- socjalno - bytowe poprzez wybudowane przyłącze wodociągowe, rurociąg z rur PE fi 40 mm zakończony w studni wodomierzowej na dz. nr ew. 17/2,
- przeciwpożarowe poprzez istniejący rurociąg z rur PE fi 90 mm zakończony hydrantem podziemnym fi 80 mm na dz. nr ew. 17/2.

Warunkiem dostawy wody jest zawarcie umowy na dostawę wody z podaniem numeru wodomierza, numeru działki, przedstawieniem inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbioru sporządzonego z udziałem wykonawcy robót, konserwatora wodociągu i inwestora.

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA
inż. Ewa Pawlak
Kierownik Referatu Rozwoju
Lokalnego i Drogownictwa

Do wiadomości:
OSP w Kukłówce Zarzecznej