



- INSTALACJA DOZIEMNA - brak
- INSTALACJA W BUDYNKU Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU
- PRZEWODY UZIEMIĆ
- PRZEWODY MOCOWAĆ TRWALE ZA POMOCĄ UCHWYTÓW W ODSTĘPACH MAX 3,0 m
- ODBIORNIKI GAZOWE POŁĄCZYĆ Z PROJ. INSTALACJĄ PRZY POMOCY ŁĄCZNIKÓW GWINTOWANYCHJ
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE WYSTAJĄCE PO 3,0 cm Z KAŻDEJ STRONY PRZEGRODY W POM WILGOTNYCH I PO 2,0 cm W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH
- POZIOME ODCINKI INSTALACJI PROWADZIĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 0,1m POWYŻEJ INNYCH PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH
- W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PRZEWODÓW GAZOWYCH Z INNYMI PRZEWODAMI INSTALACYJNYMI ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ min 20 mm
- PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ NALEŻY PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN;
- PRZEWODY GAZOWE Z RUR STALOWYCH , PO WYKONANIU PRÓBY SZCZELNOŚCI, ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ
- WYKONAĆ PRÓBĘ CIŚNIENIOWĄ (0,05 MPa) SPRĘŻONYM POWIETRZEM
- ZAMONTOWAĆ KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY
- W POMIESZCZENIACH Z INSTALACJĄ GAZOWĄ SPRAWDZIĆ SKUTECZNOŚĆ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

K_{co}
6,5 m³/h KOCIOŁ GAZOWY 55-60 kW
 K_g
1,1 m³/h KUCHNIA GAZOWA

<div><div><div><div></div><div>ZUP</div><div>SOCHACZEW</div></div><div>Zespół Usług Projektowych</div></div><div><div>ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH</div><div>adres: ul. 15 SIERPNIA 6</div><div>96-500 SOCHACZEW</div><div>tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl</div></div></div>		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W m. KUKŁÓWKA ZARZĘCZNA, GM. RADZIEJOWICE DZ. NR 17/2 obr. 0012 KUKŁÓWKA ZARZĘCZNA jedn. ew. 143804-2 RADZIEJOWICE	
INWESTOR	GMINA RADZIEJOWICE	data: 05. 2020 r.
BRANŻA	SANITARNA	skala: 1: 50
NAZWA RYSUNKU	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ	Nr rys. 15
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Magdalena Najmrocka upr. 12 / 96	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Skóra upr. bud. nr MAZ/0459/PBS/15	