


WMIETLICA:	KUCHNIA
WV1 WENTYLATOR ŁAZIENKOWY	W2 WENTYLATOR DACHOWY - wstępny NA PODSTAWIE DACHOWEJ TUMIŁACEJ
WK1 WENTYLATOR KANAŁOWY	Dw7-15 m/s m: CTH46-180 70W, 0,33A 230V
WK2 WENTYLATOR ŁAZIENKOWY	WD1 WENTYLATOR DACHOWY - dla okapu NA PODSTAWIE DACHOWEJ TUMIŁACEJ Dw7-1200 m/s
N2/W2 KANALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NAGRZEWANCA WODNA A850/A550 m/s	WK3 WENTYLATOR KANAŁOWY Dw20-250 m/s m: CTH50-100 22-26W, 0,1-0,12A 230V
WENTYLATOR: CENTRALA, WM1, WK1 WK2 POWINNY ZARZĄDZĄ PRACOWĄ (złączone kable)	WKn WENTYLATOR KANAŁOWY NAWIEWNO- WYWIEWNY 100-150 m/s, Fil. Fil. TUMIŁACE KANAŁOWY, NAGRZEWANCA KANAŁOWA 1,5 kW m: DTH80-200 151W, 0,39A
	WENTYLACJA: łączna praca WK3 WD2

BUDYNEK OSP	WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
WD4	WENTYLATOR DACHOWY - WYWIEW PODSTAWIE DACHOWYJ TŁUMIĄCEJ np. T130 3V 133-192W, 0,5-0,8A
WD5	WENTYLATOR DACHOWY współpracujący z rozwiązaniem systemu BŁ-SSAK (szt. 1 - 3)
N3/W3	CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NAGRZEWNICZA WODNA Qn/ Qw =850/775 m3/h
N1/W1	CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NAGRZEWNICZA WODNA Qn/ Qw =500/500 m3/h

		ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH adres: ul. 15 SIERPIENIA 6 96-400 SOCHACZEW tel. 46 862 24 57, e-mail: zupskomik@wp.pl	
Zespół Usług Projektowych			
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ SZKOŁY PRZEBUDOWY I OZAC ŚWIECIELY W M. KURKOWIE, PARCZANIE, GMINA RADZIEWICZOWIE DZ. NR 12/19 k. 012/12 KRAJOWA ZARZĘDCA jedn. ew. 143804-2 RADZIEWICZOWIE		
INWESTOR	GMINA RADZIEWICZOWIE	data:	dn. 2009 r.
BRANZA	SANITARNIA	skala:	1:100
CECHY PISOWNE	RZUT PRZYZIEMIA - WENTYLACJA MECHANICZNA	Nr rys.	16
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Magdalena Najmroka		
	upr. 12/96		
WYKONAŁ	mgr inż. Marek Stora		
	upr. bud. nr MAZ/0459/PBS/15		