



- 20 - rury PEX/Al/PEX lub PP stabi do wody zimnej/ciepłej
- Zm-1 - zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1 komorowy z ociakaczem ,
bateria zlewozmywakowa stojąca , jednouchwytna
- N - brodzik , bateria natryskowa
- U - umywalka , bateria umywalkowa stojąca
- UNN - umywalka dla NN , bateria umywalkowa stojąca
- PL - miska ustępowa ze zbiornikiem płuczacym typu "dolnopluk, dwubiegowa"
- PLNN - miska ustępowa dla NN, ze zbiornikiem płuczacym typu "dolnopluk, dwubiegowa"
- PP - pojemnościowy podgrzewacz cwu V=200 l
PEX/Al/PEX system HKS Sitec
- TE2 przepływowy podgrzewacz wody- podumywalkowy do kilku punktów z przyłączem 2-stronnym
4500W ~230V/50Hz, I=19,6A
- TE1 PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ CWU
3-faz 6-18kW, "kaskadowy"
- Wd2 ZESTAW WODOMIERZOWY
PEX/Al/PEX system HKS Sitec
- | | |
|----|--------|
| 50 | 50*4,0 |
| 40 | 40*3,5 |
| 32 | 32*3,0 |
| 25 | 26*3,0 |
| 20 | 20*2,0 |
| 16 | 16*2,0 |

<div><div><div><div><div></div><div>ZUP</div><div>SOCHACZEW</div></div><div><div>Zespół Usług Projektowych</div><div>tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkomiluk@wp.pl</div></div></div><div><div>ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH</div><div>adres: ul. 15 SIERPNIA 6</div><div>96-500 SOCHACZEW</div></div></div></div>		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKŁÓWKA ZARZĘCZNA, GM. RADZIEJOWICE DZ. NR 17/2 obr. 0012 KUKŁÓWKA ZARZĘCZNA jedn. ew. 143804-2 RADZIEJOWICE	
INWESTOR	GINIA RADZIEJOWICE	data: 05. 2020 r.
BRANŻA	SANITARNA	skala: 1:50
NAZWA RYSUUNKU	AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - BUDYNEK ŚWIETLICY	Nr rys. 6
PROJEKTOWAL	mgr inż. Magdalena Najmrocka upr. nr 12/96	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Skóra upr. bud. nr MAZ/0459/PBS/15	