










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

w budynku użyteczności publicznej

UWAGA! Wymiary stolarki drzwiowej podane w zestawieniu stanowią podstawę do przedmiarów.
Producent przed zrealizowaniem zamówienia winien dokonać własnych obmiarów z natury.
Drzwi wewnętrzne montować 1cm nad podłogą po wykończeniu.

MATERIAŁ		drewno	drewno	aluminium	metal	aluminium	metal	drewno	metal	metal		
OZNACZENIE		D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16		
SCHEMAT						<div>szyba bezpieczna</div> 						
[cm]												
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S _o	100	100	105	150	240	100	90	90	120		
	H _o	210	210	210	240	300	210	210	210	120		
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁA	S	90	90	90	135	228	90	80	80	110		
	H	205	205	205	235	295	205	205	205	115		
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
PARTER		—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	
PIĘTRO		—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
RAZEM		1	2	2	1	2	2	1	1	1		
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA		U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3	U=1,3		
UWAGI		ŁAZIENKOWE WYKŁADANE	WAHADŁOWE	WEJŚCIOWE	EI30	WEJŚCIOWE	EI30		KOTŁOWNIA WYKŁADANE EI30	WYŁAZ NA P.		