




APARAT	PRZEŁĄCZNIK-160A/4P				
OZNACZENIE OBOWODU	ZKP-RZR-Z1 (WLZ)	AGR-RZR-Z1 (WLZ)	RZR-FVU-W10	RZR-PWP(Q)-Z1 (WLZ)	
MOC OBOWODU	24.00 kW	24.00 kW		24.00 kW	
TYP PRZEWODU	YKY5x25mm²	5x(1x25mm²-0,6/1kV)	HDGs2x1.5mm²	5x(1x25mm²-0,6/1kV)	
ODBIORNIK	 ZK+P  SZAFKA ZŁĄCZA KABLOWEGO (SZAFKA LICZNIKOWA)	 ZASILANIE Z AGREGATU	WYŁĄCZENIE FAŁOWNIKA FOTOVOLTAIKI	 PWP(Q)  ZASILANIE SZAFKI WYŁĄCZNIKA P-POŻ	
PRĄD In [A]	38.5			38.5	
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]	157			157	
SPADEK NAPIĘCIA [%]	< 0.1			< 0.1	
DŁUG. PRZEWODU [m]	5			5	

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.  
PRZEŁĄCZNIK RZR.  
ZASILANIE, ODPLÝWY.  
RYS NR E-18 ark nr 1z20