



APARAT	ROZŁĄCZNIK BEZP. 35A/4P D-02/35A-gF	LICZNIK ENERGII	ROZŁĄCZNIK BEZP. 25A/4P D-02/20A-gF	ROZŁĄCZNIK BEZP. 35A/4P D-02/35A-gF	ROZŁĄCZNIK BEZP. 35A/4P D-02/35A-gF														
OZNACZENIE OBOWODU	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	TBG-TB5-Z1	TBG-TBKOTL-Z1	TBG-FVU-Z1	TBG-UPS-Z1														
MOC OBOWODU	18.96 kW		1.85 kW	-	9.0 kVA														
TYP PRZEWODU	16mm²-Cu/250V	5x(1x16mm²-0.6/1kV)	5x(1x6mm²-0.6/1kV)	5x(1x16mm²-0.6/1kV)	5x(1x6mm²-0.6/1kV)														
ODBIORNIK		TB-5	TB-KOTŁ	FV-U	UPS														
	ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE OBWODU	POMIAR WEWNĘTRZNY ZASILANIE ROZDZIEL. (ŚWIE TLICZY)	ZASILANIE ROZDZIEL. (KOTŁOWNIA)	FALOWNIK MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ	ZASILACZ UPS														
PRĄD In [A]		30.5	3.0		13.0														
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]		121	46	121	66														
SPADEK NAPIĘCIA [%]		0.5	< 0.1		0.2														
DLUG. PRZEWODU [m]		40	15		15														