



Urządzenia i armatura studni nie ulegają zmianie

- Legenda:
- woda surowa
  - woda I stopień uzdatniania
  - woda II stopień uzdatniania
  - woda popłuczna do kanalizacji
  - dozowanie NaOCl
  - sprężone powietrze

Jednostka projektowa: <b>ZALEWSKI</b> PROJEKTOWANIE I NADZORY		Przemysław Zalewski i Wspólnicy ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15, 05-600 Grójec tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26			
INWESTOR	Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice				
OBIEKT	Budowa zbiornika wody o pojemności 150m <sup>3</sup> wraz z przebudową budynku SUW i infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiórka istniejącego zbiornika wody w istniejącej stacji uzdatniania wody - etap II dz. nr ew. 96/2 oraz część dz. nr ew. 192/1, obręb 0019 - Radziejowice jedn. ew. 143804_2 Radziejowice				
TREŚĆ RYSUNKU	Schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody				
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNIA	
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	09.2020	
OPRACOWAŁ			SKALA	1:50	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Beata Gut nr upr. MAZ/0970/PBS/19 spec. instalacyjna	RYS. NR	S8	