



Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!



Radziejowice, dn. 30.05.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Radziejowice

96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10

Znak sprawy: ZP.271.2.3.2022.DJ

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: **ZP.271.2.3.2022.DJ** pn.: **Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A.**
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00152191/01 z dnia 2022-05-10

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie Wykonawcy: Na placu integracji społeczno-kulturowej poza wydzielonym terenem placu zabaw zaprojektowano przejazd linowy tzw. tyrolkę. Z planu zagospodarowania terenu niejednoznacznie wynika, że pod urządzeniem ma być nawierzchnia trawiasta. Wysokość swobodnego upadku urządzenia wskazywałaby, dla zachowania zgodności z normą PN-EN 1176, konieczność zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Czy w ramach zadania należy wykonać nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniem Tyrolka? Jakiego rodzaju nawierzchnia ma zostać wykonana pod urządzeniem Tyrolka?

Odpowiedź Zamawiającego: Należy uwzględnić urządzenie Tyrolki z wysokością swobodnego upadku do 1,0m. Wówczas nie ma konieczności stosowania nawierzchni bezpiecznej. W wypadku zastosowania urządzenia o wyższej wartości swobodnego upadku należy zastosować nawierzchnię bezpieczną z piasku gr 20cm.

Pytanie Wykonawcy: W projekcie budowlanym, zaprojektowano wykonanie części ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej o następujących parametrach: Nawierzchnię mineralną gr. 6cm wykonać jak o warstwę mieszanki surowców (kamień naturalny różnej frakcji, łupki wysokogórskie oraz spoiwo grysowe). Nawierzchnię stosuje się w warstwie o grubości 5–6 cm i następnie dynamicznie zagęszcza. Optymalny spadek warstwy wynosi 2–3 %. Nawierzchnia mineralna jest w zakresie wielkości ziaren 0–16 mm. Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm³. Według wskazań producenta opisana nawierzchnia stanowi warstwę dynamiczną wymagającą zastosowania warstwy wierzchniej wielkości ziarna 0/8mm i grubości 3cm. Czy Wykonawca powinien doliczyć koszt wierzchniej warstwy nawierzchni mineralnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Należy zastosować warstwę wierzchnią (wykończeniową) o frakcjach 0 – 8 mm o grubości 5 cm. Warstwa ta została uwzględniona w pozycji nr 41 przedmiaru. Pozostałe warstwy dynamiczne będą takie same jak w warstwach pod nawierzchnią z kostki betonowej (pozycje 38 i 39 przedmiaru).



Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!



Z Szwajcarii LP
i na Chładowskiej



Powyższe nie skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu.