



LEGENDA:
Instalacja oświetlenia

Łącznik oświetleniowy pojedynczy

WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A1 – OPRAWA LED 840 16W 2650lm IP66
W1 – OPRAWA LED 12W RCR
EM10 – OPRAWA AW LED 260lm AT 1H
EMZ – OPRAWA AW DO NISKICH TEMP. LED 3W AT 1H
EW5 – OPRAWA EW LED AT 1H

UWAGI:

- OBWODY ZASILAJĄCE OŚWIELENIE WYKONAĆ NALEŻY PRZEWODAMI MIEDZIANYMI
- OPRAWY INSTALOWAĆ JAKO ZWIESZANE
- ZAŁĄCZANIE OŚW. ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW
- STOSOWAĆ OSPRZĘT O STOPNIU OCHRONY CONAJMNIJ IP44
- OPRAWY AWARYJNE (AW) PODŁĄCZAĆ W TRYB PRACY AWARYJNY (NA CIEMNO).
- OPRAWY EWAKUACYJNE (EW) PODŁĄCZAĆ W TRYB PRACY AWARYJNO–SIECIOWY (NA JASNO).
- MODUŁY AWARYJNE DO OPRAW NA ZEW. BUDYNKU ZAMAWIAĆ W WYKONANIU DO NISKICH TEMP.
- OPRAWY AWARYJNE NALEŻY ZAMAWIAĆ W WYKONANIU CONAJMNIJ 1h.
- OPRAWY AWARYJNE MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ
- WYKONAWCA ODPOWIEDZIALNY JEST ZA OSTATECZNĄ KOORDYNACJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI
- WYKONAWCA ODPOWIEDZIALNY JEST ZA STWORZENIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Jednostka projektowa: